



ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เรื่อง ผลการตรวจรับงานจัดซื้อถังน้ำดับเพลิงขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร

.....

ตามที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ดำเนินการตรวจรับงานจัดซื้อถังน้ำดับเพลิงขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างจากสแตนเลส เกรด AISI ๓๐๔ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ TAKI รุ่น FS๘๐G จำนวน ๑ เครื่อง โดยสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน ๔๐๐ ปอนด์ และเครื่องสูบน้ำชนิดหาคาม ยี่ห้อ KATO รุ่น KPS๒๐๓ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๖.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบดับเพลิง เพื่อเปลี่ยนกับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๓๗๔ ชลบุรี และได้ดำเนินการตรวจรับ ในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับตามวันและเวลาที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา)
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์